


Husets energianvändning



Energideklaration för Östra Midvintersgatan 9 , Göteborg

■ Detta hus använder 219 kWh/m² och år, varav el 6 kWh/m².

Liknande hus 179 – 227 kWh/m² och år, nya hus 100 kWh/m².

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.

Detaljinformation finns hos Fastighetsförvaltaren

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2009-02-12 av:

Karin Forsman , Göteborg Energi AB

Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.